



MID SOLU HYDROPOWER LTD.



Kathmandu, Nepal



midsolu.hydropower@gmail.com

Ref. No. 2082/83 - 33

मिति : २०८२/०६/२४

श्री विद्युत नियमन आयोग,
सानो गौचरण, काठमाडौं ।

श्री राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड,
सिंहदरबार, काठमाडौं

श्री विद्युत विकास विभाग,
सानो गौचरण, काठमाडौं ।

श्री नेपाल बैंक लिमिटेड,
काठमाडौं ।

श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
नियमन तथा व्यवस्थापन विभाग, ललितपुर ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि,
काठमाण्डौ प्लाजा, सिंहदरवारा

विषय : अविरल वर्षावाट आयोजनामा परेको प्रभावको सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त विषयमा यस सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका अवस्थित मध्य सोलु खोला आयोजनामा यहि आश्विन महिनामा परेको अत्यधिक वर्षाको कारणले वडा नं ६ को सोलु खोलाको सतह देखि नै विस्तारै पहिरो गहिरहेको र सो सोलु खोलाको करिब १२० मिटर माथि हेडरेस पाइप रहेको र पाइप माथिल्लो भाग सल्लेरी सडक देखिनै विस्तारै धस्तै गएको कारणले एन्कर ब्लक ३८ र ३९ को ८० मिटर हेडरेस पाइप वेण्ड भएको र एन्कर ब्लकमा समेत क्षति हुने अवस्था भई प्लान्ट संचालन गर्दा ठूलो नोक्सानी हुने अवस्था हुँदा आयोजना मिति २०८२।०६।१८ र १९ गते केहि समय र २०८२।०६।२० गते विहान ८।२५ वजे वाट प्लान्ट पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । यहाँको भुवनौट एकदमै कमजोर रहेको अवस्थामा यसको मर्मत सम्भार के कसरी गरी अविलम्ब प्लान्ट संचालन गर्न सकिन्छ भनेर सबै क्षेत्रका (जियो लोजिस्ट, हाइड्रो मेकानिकल, सिभिल) विशेषज्ञहरूको टोली खटाइ वहाँहरूको सुझाव अनुसार आयोजना यथासिघ्र संचालनको लागि कम्पनीले तत्काल गर्न सक्ने कार्यहरू गर्न शुरू गरि सकेको र मध्यमकालिन, दीर्घकालिन रूपमा गर्ने कार्यहरू आगामि मौसमको अनुकूलतामाको समयमा गर्दै जाने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

बोधार्थ

श्री स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था,
कमलादी काठमाडौं



भवदीय,

रमेश राज गौतम
प्रबन्ध संचालक